

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Pikuła

Członek Zarządu
Główny Księgowy
mgr Dorota Nowak

Konto:
ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 17.05.2017 r.

Wykonawcy pobierający ZDSO

PKM/ZS/ZZ/ 1393 /2017

dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegająca na wykonaniu (sporządzeniu) audytu energetycznego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu, znak sprawy: KC/ZO/2017/02/4

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ o poniższym brzmieniu:

„Jesteśmy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu na audyt energetyczny Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu zgodnie z ustawą z dn. 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej. W załączniku do zapytania podaliście Państwo lokalizacje i powierzchnie budynków oraz skład floty jednak do lepszej wyceny potrzebowalibyśmy dodatkowych informacji, tj.:

- Moc źródeł ciepła w poszczególnych lokalizacjach – kotłownia/ciepło z sieci (jeżeli kotłownia, proszę podać informacje o rodzaju nośnika – gaz/olej/węgiel),
- Sprężone powietrze – czy występuje, a jeśli tak, to jaka jest moc instalacji,
- Wentylacja mechaniczna/klimatyzacja – czy występują, a jeśli tak, to jakie są moce tych instalacji. „

Uwzględniając powyższe pytania, Zamawiający podaje:

1. Wykaz urządzeń dla obiektu nr 1:

- 1) budynek mieszkalny: dwa kotły wodne nisko temperaturowe Buderus 295kW - paliwo gaz ziemny,
- 2) budynek administracyjny: kocioł wodny nisko temperaturowy Viessman Vitoplex 100 120kW paliwo gaz ziemny,
- 3) hala główna zajezdni :
 - a) dwa kotły wodne nisko temperaturowe Viessman Vitoplex 100 280kW paliwo gaz ziemny,
 - b) 26 kurtyń powietrznych Flowar GN-P-350 (rozmieszczone przy bramach wjazdowych),
 - c) wentylatory dachowe WD 16 – 25 wyciągowe,
 - d) centrala klimatyzacyjna TYP: SPS-3/50/P-L (w szatni męskiej) podwieszana, nawiewno-wywiewna CNW-2 Vn-1600m3/h z nagrzewnicą 13kW,
 - e) trzy sprężarki śrubowe Walter SKTG 11/10 10br 11kW,
- 4) hala myjni: kocioł niskotemperaturowy atmosferyczny 56kW - paliwo gaz ziemny.

2. Wykaz urządzeń dla Obiektu nr 2:

- 1) hala główna zajezdni:
- a) kocioł wodny niskotemperaturowy Viessman Vitoplex 100 500kW paliwo gaz ziemny,
 - b) kocioł wodny kondensacyjny Vitokrossal 200 o mocy 225kW paliwo gaz ziemny,
 - c) 30 kurtyn powietrznych Flowar GN-P-350,
 - d) speżarka śrubowa Walter SKTG 5/10 10br 5kW,
 - e) centrala rekuperacyjna z wymiennikiem krzyżowym TYP: PIS 2500 HE EC 3.0 SSK,
 - f) wentylatory dachowe WD 16 – 25 wyciągowe,
- 2) budynek administracyjny: kocioł Viessman Vitoplex 100 120kW -paliwo gaz ziemny.
3. Wykaz urządzeń dla Obiektu nr 3:
- dwa kotły wodnoatmosferyczne jednofunkcyjne Buderus GB 162 26kW - gaz ziemny.

Niniejsze wyjaśnienia i modyfikacje stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem:

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Piłkuła

CZŁONEK ZARZĄDU
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Nowak

Ges