

PKM Spółka z o.o.

zarejestrowana
w Sądzie Rejonowym
w Katowicach
Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem
KRS: 0000058568

Kapitał zakładowy spółki:
37 908 000,00 zł

Zarząd:

Prezes
mgr Marek Piłkuła

**Członek Zarządu
Główny Księgowy**
mgr Dorota Nowak

Konto:

ING Bank Śląski S.A.
w Katowicach
Oddział w Sosnowcu
46 1050 1142 1000
0022 6439 4442

Oddziały:

41-219 Sosnowiec
ul. Lenartowicza 73
tel. 32 263 50 16
tel./fax 32 292 74 45

41-303 Dąbrowa Górnicza
Al. Piłsudskiego 60
tel./fax 32 264 20 33
tel. 32 264 20 44
tel. 32 264 20 55



Sosnowiec, dnia 16.05.2018 r.

Wykonawcy pobierający SIWZ

PKM/ZS/ZZ/ 1424 /2018

dotyczy: postępowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej usytuowanej na dachu budynku administracyjnego zlokalizowanego na terenie zajezdni autobusowej w Dąbrowie Górniczej przy Al. J. Piłsudskiego 60

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące przedmiotowego postępowania o poniższej treści:

„1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania Zamawiający żąda (zgodnie z rozdziałem VII ust. 5 pkt.3 SIWZ) m. In.

„aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w §8 ust. 2pkt 2 pkt 3 pkt 7 zasad, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert”

prosimy o potwierdzenie, że tożsama dla zamawiającego jest aktualna informacja z KRK w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy PZP oraz art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 oraz ust. 5 pkt 5,6 ustawy PZP.

2. Prosimy o uzupełnienie projektu elektrycznego o urządzenia zgodnie z wymogami wytycznych zakładu energetycznego dla mikroinstalacji oraz ogólnych przepisów dla instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych.

3. Prosimy o naniesienie lokalizacji masztów odgromowych na projekcie instalacji fotowoltaicznej.

4. Zapisane w STWIOR parametry modułu fotowoltaicznego wskazują na jeden konkretny produkt co powoduje ograniczenie konkurencji. Prosimy o podanie min-max parametrów modułu 280Wp.

5. Z uwagi, iż podane w STWIOR parametry inwertera jednoznacznie wskazują na konkretny produkt prosimy. W celu zachowania uczciwej konkurencji, o zmianę wymaganych parametrów urządzenia. Pragniemy również nadmienić, iż podany przez Zamawiającego inwerter nie jest już dostępny na rynku.

W związku z powyższym prosimy o informację czy zamawiający dopuszcza zastosowanie inwertera o mocy 25 kW przy spełnieniu wymogu mocy maksymalnej 29.4kW?”

Uwzględniając powyższe pytania , Zamawiający odpowiada:

Ad.1

Informacja z KRK, którą wymaga Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu jest tożsama z zapisami określonymi w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP.

Ad 2-5

Odpowiedzi na pytania od nr 2 do nr 5 zostaną udzielone w późniejszym terminie, po uzyskaniu odpowiedzi i wyjaśnień od Wykonawcy dokumentacji projektowej.

Ponadto Zamawiający informuje, że w dobrej wierze powierzył wykonanie dokumentacji projektowej wybranemu w drodze postępowania otwartego Wykonawcy ,a mianowicie firmie EkoEnergia Polska Sp. z o.o. W żadnym momencie tworzenia dokumentacji Zamawiający nie wskazywał, ani nie wpływał na poszczególne parametry urządzeń, a w szczególności nie miał na celu zawężenia rynku lub utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez takie sformułowanie parametrów, aby spełniała je tylko jedna firma lub jedno urządzenie.

Najlepszym dowodem jest jeden z postawionych wymogów w/w Wykonawcy, a mianowicie: „Dokumentacja projektowa nie może zawierać opisu przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Jednak gdy specyfika przedmiotu zamówienia powodować będzie iż nie można opisywać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie zrozumiałych określeń to oprócz dopisania zwrotu lub równoważny należy określić parametry, funkcje itp., które będą brane pod uwagę przy ocenie czy produkt będzie równoważny.”

Zamawiający odbierając dokumentację projektową przekonany był, że ten warunek został spełniony przez Wykonawcę. Jedynym celem Zamawiającego była chęć uzyskania efektu i rezultatu przy zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technicznych tj. wybudowania instalacji fotowoltaicznej o mocy określonej w dokumentacji projektowej.

Niniejsze wyjaśnienia stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na w/w przetarg.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

mgr Marek Pikuła

CZŁONEK ZARZĄDU

mgr Dorota Nowak

CS